

전기설비 점검일지

수용가명 : 국립김제청소년농업생명체험센터

결	담 당	과 장	소 장
재			

위 치	센터본부동 수변전실			근무자	강봉철		
날 짜	2017 년 06 월 12 일						
점검사항	공급전압	22,900		[V]	유효전력(주간)	811.28	[kwh]
	계약용량	2,150		[KVA]	유효전력(저녁)	487.53	[kwh]
	비상발전기	발전전압	380	[V]	유효전력(심야)	1045.34	[kwh]
		발전용량	250	[KW]	역 율	0.95	[%]
	점 검 사 항						상 태
	1. 진동 또는 소리가 나는곳은 없는가?						0
	2. 냄새가 나는곳은 없는가?						0
	3. 색깔이 변한곳은 없는가? (부스바,모선,볼트)						0
	4. 모양이 변한곳은 없는가? (몰드TR,MOF,PT)						0
	5. 규격별 FUSE, SPARE 는 확보되어 있는가?						0
	6. 각종 조작스위치는 정상위치에 놓여 있는가?						0
	7. 각종 계기의 지시상태는 정상인가?						0
	8. 변압기의 온도는 적정한가?						0
	9. 축전지의 관리상태는 양호한가?						0
	10. 전기실 청소상태는 양호한가?						0
	11. 큐비클의 잠금장치는 잘되어 있는가?						0
T R 반명	TR 용량 [KVA]	기록시간	상 부 하 [A]			변 압 기 온도 [℃]	
			R	S	T		
전등,전열	900	09:00	126.6	70.4	68.3	39	
		17:00	120.6	77.4	87.6	40	
동 력	1,250	09:00	103.1	99.8	92.8	40	
		17:00	201.4	201.2	193.6	41	
특이사항							

양호 : O 점검 : △ 불량 : X